

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Алтайскому краю**

(наименование территориального органа МЧС России)

**656006, г. Барнаул, ул. Взлетная, 2И, тел. 54-06-28, 54-07-41 E-mail mchs@ab.ru**

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**ОНД ТО НД и ПР №2 УНД и ПР Главного Управления МЧС России по Алтайскому краю**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

**659303, г. Бийск, ул. Петра Мерлина, 67, тел. 304-453, 406-465, E-mail: tond2@mail.ru**

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 88/1/69**

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя образовательная школа № 5».

Во исполнение распоряжения № 88 от «28» февраля 2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «08» ч. «00» м. по «12» ч. «00» «11» марта 2019 г., с «08» ч. «00» м. по «10» ч. «00» «12» марта 2019 г., проведена плановая, выездная проверка: инспектором ОНД ТО НД и ПР № 2 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю лейтенантом внутренней службы Посоховой Екатериной Андреевной, здания и территории по адресу: г. Бийск, ул. Имени Героя Советского Союза Васильева, 52; совместно с Скиба Ларисой Михайловной - директором Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя образовательная школа № 5»; Манаева Евгения Ивановна – заместитель директора по АХР Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя образовательная школа № 5». В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативный документ по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении или (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	<b>Отсутствует ограждение кровли здания школы.</b>	п. 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме», Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний, а также периодического освидетельствования состояния средств спасения с высоты в соответствии с технической документацией или паспортом на такое изделие. п. 8.11 Строительные нормы и правила СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (приняты постановлением Минстроя РФ от 13 февраля 1997 г. № 18-7).	20.08.2019	

		В зданиях с уклоном кровли до 12% включительно, высотой до карниза или верха наружной стены (парапета) более 10 м, а также в зданиях с уклоном кровли свыше 12% и высотой до карниза более 7 м следует предусматривать ограждения на кровле в соответствии с ГОСТ 25772. Независимо от высоты здания ограждения, соответствующие требованиям этого стандарта, следует предусматривать для эксплуатируемых плоских кровель, балконов, лоджий, наружных галерей, открытых наружных лестниц, лестничных маршей и площадок.		
2	Отсутствует ограждение перилами помещений улицу (центральный вход).	6.28* Строительные нормы и правила СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (приняты постановлением Минстроя РФ от 13 февраля 1997 г. № 18-7). При высоте лестниц более 45 см следует предусматривать ограждения с перилами.	20.08.2019	
3	Не проведена проверка работоспособности внутреннего противопожарного водоснабжения, с составлением соответствующего акта.	п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390). Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.	20.08.2019	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению. При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Инспектор ОНД ТО НД и ПР № 2 Посохова Е.А.

(должность фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)  
М.Д.П. <\*>

« 12 » марта 2019 г.

Предписание для исполнения получила:

(подпись)

Скиба Лариса Михайловна - директор  
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
«Средняя образовательная школа № 5».

(должность фамилия, инициалы)

« 12 » марта 2019 г.